

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» июля 2026 г., 74260061000222293340

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому
округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2026 г., 14 час. 26 мин. № 2607/002-74/387-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «08» июля 2026 г., № 2607/002-74/387-ВО/П, учетный номер проверки 74260061000222293340.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Юзеев Александр Васильевич – заместитель начальника (по надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, р-н Верхнеуральский, п Карагайский, пер Школьный, Дом 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРАГАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 7429012133, адрес регистрации юридического лица: 457678, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, П. КАРАГАЙСКИЙ, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.5, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» июля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «30» июля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, ограждений кровли с составлением соответствующего протокола испытаний. - часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 176) ППР в РФ; .

Место выявления нарушения: п. Карагайский, пер. Школьный, 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения, представить подтверждающие документы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения, представить подтверждающие документы

2. На объекте защиты, не обеспечивается безопасная эвакуация людей при пожаре через наружную эвакуационную лестницу. Отсутствует горизонтальная площадка и ограждения высотой не менее 1,2 м. - часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 23 ППР в РФ; - пункт 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Карагайский, пер. Школьный, 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.07.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения, представить подтверждающие документы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения, представить подтверждающие документы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника (по надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского округа по пожарному надзору) Юзеев Александр Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Юзеев Александр Васильевич - Заместитель начальника (по надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского округа по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: a.yuzeev@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137229390276579249501011284440209805858236050556

Владелец Махмутова Надежда Николаевна

Действителен с 21.08.2026 по 21.08.2027